

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, 8(342)258-40-01

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2,
8(342)258-40-01, (доб. 329,301), 1onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования
«Центр Детского творчества «Исток» г. Перми

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
№ 3 от «11» января 2022года в период с «13» января 2022 г. по «21» января 2022г.,
старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы
города Перми по Кировскому району 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю
Путиным Леонидом Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МАУ
ДО «Центр Детского творчества «Исток» г. Перми Малиновской Т.М.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объект защиты не представлена проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики.	ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СНИП 21-01-97*; п. 4.6 СП 2.13130.2012.	15.01.2024	
2.	Не разработана декларация пожарной безопасности в отношении здания.	ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	15.01.2023	
3.	Здание не оборудовано системой аварийного освещения (освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение). Проект не представлен.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.108 СП 52.13330.2011; п.п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5, 7.6.6 СП 52.13330.2016.	15.01.2023	
4.	В здании класса конструктивной пожарной опасности С0 допущены установка перекрытия сцены с неизвестными показателями степени огнестойкости строительных конструкций (перекрытие выполнено из досок).	Таблица № 3, 22 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	15.01.2023	
5.	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод).	п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	15.01.2023	
6.	Снаружи здания имеется эвакуационные лестницы, высотой более 45 см, на которых отсутствуют ограждения и поручни.	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНИП 21-01-97*; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009; п. 4.3.5 СП	15.01.2023	